

Sistema de Protección Contra Robo.
Cámaras de Vigilancia CCTV.
Alarmas Inalambricas y Autonomas.
Sistemas de Control Domotico.

C.I.F.: B 12.299.541

Sistemas de Detección de Incendios.

Instalación y Mantenimiento de:

Extintores, Bies, Bombas Contra Incendios.

Detección de Incendios y Monóxido, etc...



AENOR



Empresa Registrada

ISO 9001

ER-1282/1999

C/. Puig de la Nao, 18 - Tel.: 964 474337 - Fax.: 964 461950 - 12.580 BENICARLÓ (CASTELLÓN)

oficina@extintoresbenicarlo.com

Nº Factura	2935
Fecha	31/10/2024
Nº Hoja	1
Agente	99

Tel.: ADM. ACTA 2

N.I.F. H12590386

Cod. Cliente: 01348

C.P. PERLA BLANCA III

AVD. NORUEGA Nº 18 (ATALAYAS)

12598 PEÑISCOLA

Castellón

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio		Importe
	Albaran n. 7175 de fecha 07/10/2024				
RV2G	REVISION ANUAL EXTINTOR CO2 2 KG	2,00	6,00		12,00
RV6	REVISION ANUAL EXTINTOR 6 KG	15,00	6,00		90,00
DA	DOCUMENTACION ADJUNTA				
CR	CERTIFICADO 2045-2024				

Total Bruto

Dto. P.P.

Dto. comercial

Base imponible

Cuota I.V.A.

102,00

102,00

21 %

21,42

Forma de pago	CONTADO
Vencimientos	31/10/2024
Importes	123,42
Domiciliación	***
Nro. cuenta	3174 5899 99 *****

Total factura

123,42 €

ORIGINAL

EXTINTORES

C.I.F. B 12.299.541



BENICARLÓ, S.L.

DETENCIÓN AUTOMÁTICA E INTELIGENTE
ARMARIOS EQUIPADOS CONTRA INCENDIOS
ROCIADORES AUTOMÁTICOS, ESPUMA, ETC.
PLANOS Y PROYECTOS



AENOR

ER

Empresa Registrada

ER-1282/2/1999

UNE-EN ISO 9001-2008
SOLD EXTINTORES



ACVIRME

Asociación Empresarial de Instaladores, Recargadores y Mantenedores de Extintores y Protección contra Incendios de la Comunidad Valenciana

Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana

Empresa asociada

Puig de la Nao, 18 - Telf. 964 47 43 37 - Fax. 964 46 19 50 - 12580 BENICARLÓ (Castellón)

CERTIFICADO DE REVISION

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE C.P. PERLA BLANCA III		CÓDIGO CLIENTE 1348
DOMICILIO AVD. NORUEGA Nº 18		D.N.I.F./C.I.F. H12590386
POBLACIÓN PEÑISCOLA	PROVINCIA CASTELLON	TELÉFONO 657902876

NÚMERO	Nº INTERNO	MARCA	TIPO	FECHA FABRICACIÓN	FECHA ÚLTIMO RETIMBRE	FECHA ULT. MANT.	GAS. IMPULSOR	FECHA CADUCIDAD
519		FIREFOX RV	AB 6	01/10/2005	31/10/2020	31/10/2024	NITROG.SECO	31/10/2025
554		FIREFOX RV	AB 6	01/10/2005	31/10/2020	31/10/2024	NITROG.SECO	31/10/2025
617		FIREFOX RV	AB 6	01/10/2005	31/10/2020	31/10/2024	NITROG.SECO	31/10/2025
1158386		FIREICE RV	CO2 2	01/07/2005	31/10/2020	31/10/2024	CO2	31/10/2025
618		FIREFOX RV	AB 6	01/10/2005	31/10/2020	31/10/2024	NITROG.SECO	31/10/2025
555		FIREFOX RV	AB 6	01/10/2005	31/10/2021	31/10/2024	NITROG.SECO	31/10/2025
987		FIREFOX RV	AB 6	01/02/2005	31/10/2020	31/10/2024	NITROG.SECO	31/10/2025
544		FIREFOX RV	AB 6	01/10/2005	31/10/2020	31/10/2024	NITROG.SECO	31/10/2025
556		FIREFOX RV	AB 6	01/10/2005	31/10/2020	31/10/2024	NITROG.SECO	31/10/2025
615		FIREFOX RV	AB 6	01/10/2005	31/10/2020	31/10/2024	NITROG.SECO	31/10/2025
528		FIREFOX RV	AB 6	01/10/2005	31/10/2020	31/10/2024	NITROG.SECO	31/10/2025
542		FIREFOX RV	AB 6	01/10/2005	31/10/2020	31/10/2024	NITROG.SECO	31/10/2025
551		FIREFOX RV	AB 6	01/10/2005	31/10/2020	31/10/2024	NITROG.SECO	31/10/2025
616		FIREFOX RV	AB 6	01/10/2005	31/10/2020	31/10/2024	NITROG.SECO	31/10/2025
1158409		FIREICE RV	CO2 2	01/07/2005	31/10/2020	31/10/2024	CO2	31/10/2025
1089369		FIREICE RV	AB 6	01/09/2020	/ /	31/10/2024	NITROG.SECO	31/10/2025
6497956		FAEX RV	AB 6	01/04/2022	/ /	31/10/2024	NITROG.SECO	31/10/2025

REALIZADAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO OBLIGATORIAS SEGÚN RD 513/2017 (REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS/GARANTIA 1 AÑO CONSERVE ESTE DOCUMENTO 5 AÑOS A DISPOSICION DE LA GENERALITAT

SE CERTIFICA QUE LOS EXTINTORES ANTERIORMENTE RESEÑADOS, HAN SIDO REVISADOS EN EL DÍA DE LA FECHA Y SE ENCUENTRAN EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN MANIPULADOS POR PERSONAL AJENO A NUESTRA EMPRESA

SELLO/FIRMA

Reg. Mercantil de Castellón, Tomo 492, Libro 59, Sección G, Folio 71, Hoja 1.613, C.I.F.: B-12.299.541

EXTINTORES BENICARLÓ, S.L.

Sistemas de Protección Contra Robo.
Cámaras de Vigilancia CCTV.
Alarmas Inalámbricas y Autónomas.
Sistemas de Control Domotico.

C.I.F.: B 12.299.541



Sistemas de Detección de Incendios.
Instalación y Mantenimiento de:
Extintores, Bies, Bombas Contra Incendios.
Detección de Incendios y Monóxido, etc...



UNE EN ISO 9001

C/. Puig de la Nao, 18 - Tel.: 964 474337 - Fax.: 964 461950 - 12.580 BENICARLÓ (CASTELLÓN)

Cliente: **1348** - Adm. **ACTA 2**

Tipo de Revisión: (Marcar)

Nombre del Cliente: **C.P. PERLA BLANCA III**☒ Anual - ☐ TrimestralDirección: **AVD. NORUEGA Nº 18**Población: **PEÑISCOLA****CERTIFICADO Nº 2045-2024**Fecha de Revisión: **10-2024**Fecha de Próxima Revisión: **10-2025**

Acta de revisión de conservación de instalaciones de protección contra incendios.

5.1 - REVISIÓN DE EXTINTORES PORTATILES

		Concepto: (Mantenimiento realizado según R.D. 513/2017).	SI	N/P	NO
5.1.1	T/A	¿Los extintores son visibles?	X		
5.1.2	T/A	¿Los extintores son accesibles?	X		
5.1.3	T/A	¿Su situación es correcta?	X		
5.1.4	T/A	¿Los extintores son adecuados conforme al riesgo a proteger?	X		
5.1.5	T/A	¿La señalización de los extintores es correcta y no tiene más de 10 años?	X		
5.1.6	T/A	¿Los extintores están colgados correctamente? ¿El anclaje y soporte son correctos?	X		
5.1.7	T/A	¿La altura desde el suelo es correcta? Nuevo RIPCI (R.D. 513/2017) Entre 0,80 y máximo 1,20 m.			X
5.1.8	T/A	Aspecto exterior: ¿están exentos de corrosión, golpes y/o abolladuras?	X		
5.1.9	T/A	¿Los precintos y/o seguros están intactos?	X		
5.1.10	T/A	Los extintores de más de 3 Kg. ¿tienen manguera? Y ¿está en buen estado?	X		
5.1.11	T/A	La identificación y etiqueta de los extintores ¿Son correctas?	X		
5.1.12	T/A	La etiqueta de mantenimiento anterior, ¿Indica que ha sido la revisión realizada por una empresa autorizada? "En caso contrario es necesario la revisión con apertura en taller".	X		
5.1.13	T/A	En caso de que hayan sido Retimbrados o Recargados, ¿tienen collarín identificativo?	X		
5.1.14	T/A	Comprobación del estado de la carga mediante pesada: ¿el peso es correcto?	X		
5.1.15	A	¿Está indicado que han sido Retimbrados conforme al Reglamento de aparatos a Presión?	X		
5.1.16	T/A	Comprobación de la presión interior, (mediante pesada en extintores de Co2 Y mediante manómetro en los extintores de presión permanente). ¿Es correcta la presión?	X		
5.1.17	T/A	En caso de llevar ruedas, ¿su movilidad es correcta?		X	

UNA VEZ TERMINADA CUALQUIER REVISIÓN, COMPROBAR QUE LA INSTALACIÓN QUEDA EN SERVICIO.

Observaciones y/o anomalías: (En caso de que algún punto de los anteriores no sea correcto, indicar número de extintor y anomalía a corregir).

5.1.7 ALTURA SEGÚN NORMATIVA ANTERIOR.

LAS ANOMALIAS ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN EFECTUADA QUEDARAN EXENTAS DE LA CERTIFICACIÓN DERIVADA DEL R.D. 513/2017.

Fecha de la Revisión: **7-10-2024**

Firma del Cliente:

Firma del Técnico:

Nº de Agente: **09**
JUANJO LLORACH
JUANMA TARRAGO